

Кому: ООО «Регион»

Исх. No б/н

Кас.: покрытия усиленного типа

Дата: 21.января.2019 г.

Уважаемый Андрей Александрович !

В качестве покрытия усиленного типа внутренней поверхности резервуара, предназначенного для хранения сырой нефти, рекомендуем применение толсто-слоистого покрытия на основе эпокси-фенольного материала Interline 984 нанесенного в один слой с толщиной сухой пленки 320 мкм.

Прогнозируемый срок службы покрытия составит не менее 20 лет.

К письму прикладываем заключение и протокол испытаний ОАО «ВНИИСТ» № 3152-227 от 20.11.12

С уважением, Скавитин Максим
Представитель службы технической поддержки
Международные защитные покрытия, СНГ

